

MR-501/X - čisticí náplň do otopného systému (sloučeniny vápníku, koroze)

Návod k použití:

1. Přidejte MR 501/X do topné soustavy způsobem, který vám doporučí topenář. Dávkuje se 1 litr MR 501/X na každých 100 l otopné vody.
2. Ponechte otopnou soustavu takto v provozu po 3-4 týdny.
3. Po 3-4 týdnech otopný okruh vypusťte a naplňte ho s použitím MR 501/F , který tvoří ochranný film zabraňující tvorbě vápenatých usazenin a korozi.
4. Pokud používáte MR 501/X s čisticí pumpou, naředte přípravek na 2-3% roztok (2-3 litry na každých 100 l vody) a řiďte se časy uvedenými v návodu na použití pumpy.

Bezpečnostní listy najdete na www.regulus.cz

R věty:

R31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami; R41 Nebezpečí vážného poškození očí.

S věty:

S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej; S 50 Nesměšujte s kyselinami.

Telefon pro případ mimořádné situace:

nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575,
Klinika nemocí z povolání,
Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Výrobce:

Manta Ecologica S.r.l.,Italy



Xi - dráždivý



HDPE



Dovozce:

The logo for Regulus, featuring the word 'Regulus' in a stylized blue font with a red underline that curves under the letters.

REGULUS spol. s r.o.

Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4

<http://www.regulus.cz>
E-mail: obchod@regulus.cz